

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 703,500 บาท (เจ็ดแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่

เป็นเงิน 703,500 บาท (เจ็ดแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตามบัญชีราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2566

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นางกัญจน์อมร วิจิตรปัญกุล

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้อม ประธานกรรมการ

6.2 นายณัฐดนัย โยธิน

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องสาร กรรมการ

6.3 นางสาวหริณ์โรจน์ ทองพูล

ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

กรรมการ

รพ.สต.บ้านคลองทองหลาง

รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

๑. ความเป็นมา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๗ เครื่อง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการให้บริการงานด้านสาธารณสุข ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกงบประมาณการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงราคานี้เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกรหบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชัดขาด การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่หรือความคุ้มกันเช่นว่าด้วย

๓.๑๐ ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ.....กานต์ พันธุ์.....ประธานกรรมการ

(นางกัญจน์อมร วิจิตรปัญมกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้อม

ลงชื่อ.....กานต์ พันธุ์.....กรรมการ

(นายณัฐนัย โยธิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องสาร

ลงชื่อ.....กานต์ พันธุ์.....กรรมการ

(นางสาวหริณโนรจน์ ทองพล)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทองหลาง

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ดังนี้

##### ๔.๑ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)

จำนวน ๑ เครื่อง

ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บีที่ยู ราคา ๓๐,๘๐๐.- บาท ของ รพ.สต.บ้านกลางนา

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บีที่ยู

- ราคากำหนดเป็นราคาก่อสร้างรวมค่าติดตั้ง

- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีที่ยู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ ๕

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทึ้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบบทำความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว ๔ เมตร สายไฟ ยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

##### ๔.๒ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บีที่ยู จำนวน ๒ เครื่อง

ราคากล่องละ ๔๑,๕๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๘๓,๐๐๐.- บาท ของ รพ.สต.บ้านคลองตัน

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีที่ยู

- ราคากำหนดเป็นราคาก่อสร้างรวมค่าติดตั้ง

- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีที่ยู ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ ๕

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทึ้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบบทำความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

ลงชื่อ...สุรนันท์ วิจิตร.....ประธานกรรมการ

(นางกัญจน์อมร วิจิตรปัญกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้อม

ลงชื่อ.....ก......กรรมการ

(นายณัฐนัย โยธิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องสาร

ลงชื่อ.....ก......กรรมการ

(นางสาวหริณโรจน์ ทองพล)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทองหลาง

- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ห้องเดงไปกลับหุ้มชนวน ยาว ๔ เมตร สายไฟ ยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๓ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๕,๕๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๙๑,๐๐๐.- บาท ของ รพ.สต.ตำบลเจ็ดริ้ว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู

- ราคากำหนดเป็นราคาน้ำท่วมค่าติดตั้ง

- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และคลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ ๕

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน จากโรงงานเดียวกัน

- มีความสามารถทำงานของคอมเพรสเซอร์

- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ห้องเดงไปกลับหุ้มชนวน ยาว ๔ เมตร สายไฟ ยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๔ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๒,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐.- บาท ของ รพ.สต.บ้านกลางนา โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๕,๐๐๐ บีทียู

- ราคากำหนดเป็นราคาน้ำท่วมค่าติดตั้ง

- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และคลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ ๕

ลงชื่อ.....*กานต์ รักษา*..... ประธานกรรมการ

(นางกัญจน์อมร วิจิตรปัญกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้อม

ลงชื่อ.....*ท.บ.*..... กรรมการ

(นายณัฐดนัย โยธิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องสาร

ลงชื่อ.....*อุษามัย*..... กรรมการ

(นางสาวหริณโรจน์ ทองพล)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทองหลาง

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ห้องแต่งไปกลับหุ้มฉนวน ยาว ๔ เมตร สายไฟ ยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๕ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๒ เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บีทียู ราคาเครื่องละ ๒๔,๘๐๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๔๙,๖๐๐.- บาท ของ รพ.สต.บ้านคลองสะแก

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บีทียู
- ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ ๕
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ห้องแต่งไปกลับหุ้มฉนวน ยาว ๔ เมตร สายไฟ ยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๖ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน ๗ เครื่อง (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู

ราคาเครื่องละ ๔๐,๘๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๒๘๖,๓๐๐.- บาท

๔.๖.๑ รพ.สต.บ้านคลองตัน

๔.๖.๒ รพ.สต.บ้านทุ่งอินทรีย์

๔.๖.๓ รพ.สต.บ้านท่าแร้ง

จำนวน ๒ เครื่อง

จำนวน ๓ เครื่อง

จำนวน ๒ เครื่อง

ลงชื่อ.....*นิตยาภรณ์ ชัยมงคล*.....ประธานกรรมการ

(นางกัญจน์อมร วิจิตรปัญกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้อม

*Uthong*

ลงชื่อ.....*.....*กรรมการ

(นางสาวหริณีโรจน์ ทองพล)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทองหลาง

ลงชื่อ.....*D*.....กรรมการ

(นายณัฐนัย โยธิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องสาร

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู

- ราคากำหนดเป็นราคากำหนดที่รวมค่าติดตั้ง

- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประยัดไฟฟ้า เบอร์ ๕

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประยัดไฟฟ้า เบอร์ ๕  
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบบทำความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

- มีความสามารถหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับทั้มฉบวน ยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๗ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน ๑ เครื่อง

(ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ราคา ๕๘,๕๐๐.- บาท

ของ รพ.สต.บ้านดอนสะแก

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู

- ราคากำหนดเป็นราคากำหนดที่รวมค่าติดตั้ง

- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประยัดไฟฟ้า เบอร์ ๕

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบบทำความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

- มีความสามารถหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับทั้มฉบวน ยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

ลงชื่อ กิตติพงษ์ วิจิตรปัญกุล ประธานกรรมการ

(นางกัญจน์อมร วิจิตรปัญกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้อม

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายณัฐนัย โยธิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องสาร

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวหริณใจน์ ทองพลู)

เจ้าพนักงานทันสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทองหลาง

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคาร่วมต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ ๗๐๓,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จะชำระเงินครั้งเดียวเมื่อผู้ขายส่งมอบสินค้าครบถ้วน ตามสัญญา

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคากลาง

๑๐. การกำหนดระยะเวลาจัดประชุมความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

๑๐.๑ ระยะเวลาการรับประชุมความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๐.๒ ระยะเวลาให้แก้ไข ซ่อมแซมให้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ลงชื่อ.....*นิตยา รังษีวงศ์*.....ประธานกรรมการ

(นางกัญจน์อมร วิจิตรปัญกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุม

ลงชื่อ.....*พันธุ์ ใจดี*.....กรรมการ

(นายณัฐดนัย ใจดี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องสาร

ลงชื่อ.....*อุษณีย์*.....กรรมการ

(นางสาวหริณโรจน์ ทองพลู)

เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทองเหลา