

รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดานหรือแบบติดผนัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

๑.ความเป็นมา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดานหรือแบบติดผนัง จำนวน ๒ รายการ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการให้บริการงานด้านสาธารณสุข ของสอน.และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นทางการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายปราโมทย์ เปียธัญญา)
ผอ.สอน.บ้านคอกกระบือ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายรักษพล ธาวรรธิรา)
ผอ.รพ.สต.บ้านกำแพง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวอิทธรัตน์ อินบางยง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รพ.สต.ตำบลเจ็ดริ้ว

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบฝังใต้เพดานหรือแบบติดผนัง จำนวน ๒ รายการ วงเงินงบประมาณ ๖๗๗,๖๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

๔.๑ เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดานหรือแบบติดผนังขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ซีเอฟเอ็ม จำนวน ๔ เครื่อง
วงเงินงบประมาณรวม ๑๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท

สำหรับ

๔.๑.๑. รพ.สต.บ้านคลองสองห้อง

จำนวน ๔ เครื่อง

- โดยกรรมการอ้างอิงราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ราคากลาง เครื่องละ ๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้

- ๑) เป็นเครื่องฟอกอากาศ ชนิดติดผนังหรือสามารถติดตั้งเคลื่อนย้ายได้ อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ซีเอฟเอ็ม
- ๒) ทำงานด้วยระบบ Electrostatic precipitator
- ๓) มีระบบฆ่าเชื้อโรคและเชื้อไวรัสชนิด DNA และ RNA
- ๔) ตัวเครื่องทำจากวัสดุ Plastic ที่แข็งแรงไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า ไม่ลามไฟ และทำความสะอาดได้ง่าย หรือดีกว่า
- ๕) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. ๖๐๓๓๕ เล่ม ๒(๖๕)-๒๕๖๔ หรือที่ดีกว่า
- ๖) รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

โดยมีคุณลักษณะทางเทคนิค ดังนี้

- ๑) ทำงานด้วยระบบ Electrostatic Precipitator
 - ๑.๑ แผ่นกรองหยาบ Aluminum Pre Filter ทำหน้าที่ดักจับฝุ่นละออง อนุภาคขนาดใหญ่ ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ ถอดล้างได้ตลอดอายุการใช้งาน
 - ๑.๒ แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กระบบ Electronic collecting cell ที่สามารถถอดล้างได้ง่ายตลอดอายุการใช้งาน ชุดแผ่นกรอง Electrostatic Collecting cell ดักจับและทำลายอนุภาคขนาดเล็กได้ถึง ๐.๐๑ ไมครอน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายปราโมทย์ เปี้ยธัญญา)

ผอ.สอ.บ้านคอกกระปือ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายรัชพล ถาวรธิดา)

ผอ.รพ.สต.บ้านกำแพง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวธิดารัตน์ อินบางยาง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.สต.ตำบลเจ็ดริ้ว

- ๑.๓ UV-C ทำลายเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ เห็ด รา และสามารถทำลายเชื้อไวรัส ได้ทั้ง DNA และ RNA Virus
- ๑.๔ Titanium dioxide filter ทำงานร่วมกับ UV-C ทำให้เกิด PCO ช่วยทำลาย สารอินทรีย์ที่เป็นอันตราย (VOC)
- ๑.๕ Activated Carbon Filter ทำหน้าที่ดูดซับและขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นควัน กลิ่นอาหาร กลิ่นสารเคมีต่างๆกลิ่นอับชื้น
- ๑.๖ H๑๓ HEPA Filter ทำหน้าที่เก็บกักฝุ่นละออง อนุภาคขนาดเล็กได้ถึง ๐.๓ ไมครอน ประสิทธิภาพในการกรอง ๙๙.๙๙% หรือดีกว่า
- ๒) สามารถปรับความเร็วลมสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ฟุต/นาที
- ๓) ครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตารางเมตร
- ๔) สามารถปรับระดับแรงลมได้อย่างน้อย ๔ ระดับ พร้อมด้วยระบบ AUTO และ Night mode มี Remote ควบคุมจากระยะไกล และสามารถปรับระดับความเร็วลมแบบ manual ที่ ตัวเครื่องได้
- ๕) รายงานคุณภาพอากาศด้วยจอแสดงผล PM ๒.๕ TVOC มีแถบสีแสดง Air Quality Index หรือดีกว่า
- ๖) มีระบบเตือนเมื่อถึงเวลาทำความสะอาดชุดกรองอากาศ
- ๗) มี WIFI สามารถใช้ Mobile application ในการติดตามและควบคุมได้
- ๘) มีระบบป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้าและตัดการทำงานของเครื่องเมื่อมีการเปิดฝาเครื่อง และระบบล็อกป้องกันการกดใช้งานหรือระบบ Children safe lock
- ๙) ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐-๒๔๐ V ๕๐-๖๐ Hz โดยไม่ต้องตัดแปลงอุปกรณ์
- ๑๐) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand (MIT)
- ๑๑) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการฟอกอากาศ ๙๙.๙๙%
- ๑๒) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม ๒(๖๕) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องฟอกอากาศ มาตรฐานเลขที่ มอก. ๖๐๓๓๕ เล่ม ๒(๖๕)- ๒๕๖๔ หรือที่ดีกว่า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปราโมทย์ เปียัญญา)

ผอ.สอน.บ้านคอกกระปือ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรักษพล ถาวรธิดา)

ผอ.รพ.สต.บ้านกำแพง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวธิดารัตน์ อินบางยาง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.สต.ตำบลเจ็ดริ้ว

๔.๒ เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดานหรือแบบติดผนัง ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม จำนวน ๙ เครื่อง
วงเงินงบประมาณ ๔๘๙,๖๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย

สำหรับ

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| ๔.๒.๑ รพ.สต.บ้านคลองทองกลาง | จำนวน ๓ เครื่อง |
| ๔.๒.๒ รพ.สต.บ้านสวนหลวง | จำนวน ๔ เครื่อง |
| ๔.๒.๓ รพ.สต.ตำบลสวนส้ม | จำนวน ๒ เครื่อง |

- โดยกรรมการอ้างอิงราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ราคากลาง เครื่องละ ๕๔,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้

- ๑) เป็นเครื่องฟอกอากาศ ชนิดฝังฝ้าเพดาน และสามารถแขวนใต้เพดาน หรือติดผนังได้ อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม
- ๒) ทำงานด้วยระบบ Electrostatic precipitator
- ๓) มีระบบฆ่าเชื้อโรคและเชื้อไวรัสชนิด DNA และ RNA
- ๔) ตัวเครื่องทำจากวัสดุ Plastic ที่แข็งแรงไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า ไม่ลามไฟ และทำความสะอาดได้ง่าย หรือดีกว่า
- ๕) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. ๖๐๓๓๕ เล่ม ๒(๖๕)-๒๕๖๔ หรือที่ดีกว่า
- ๖) รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

โดยมีคุณลักษณะทางเทคนิค ดังนี้

- ๑) ทำงานด้วยระบบ Electrostatic Precipitator
 - ๑.๑ แผ่นกรองหยาบ Aluminum Pre Filter ทำหน้าที่ดักจับฝุ่นละออง อนุภาคขนาดใหญ่ ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ ถอดล้างได้ตลอดอายุการใช้งาน
 - ๑.๒ แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กระบบ Electronic collecting cell ที่สามารถถอดล้างได้ง่ายตลอดอายุการใช้งาน ชุด แผ่นกรอง Electrostatic Collecting cell ดักจับและทำลายอนุภาคขนาดเล็กได้ถึง ๐.๐๑ ไมครอน
 - ๑.๓ UV-C ทำลายเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ เห็ด รา และสามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ ทั้ง DNA และ RNA Virus
 - ๑.๔ Titanium dioxide filter ทำงานร่วมกับ UV-C ทำให้เกิด PCO ช่วยทำลายสารอินทรีย์ที่เป็นอันตราย (VOC)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปราโมทย์ เปี้ยัญญา)

ผอ.สอ.บ้านคอกกระบือ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชพล ถาวรธิดา)

ผอ.รพ.สต.บ้านกำแพง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวธิดารัตน์ อินบางยาง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.สต.ตำบลเจ็ดริ้ว

- ๑.๕ Activated Carbon Filter ทำหน้าที่ดูดซับและขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นควัน กลิ่นอาหาร กลิ่นสารเคมีต่างๆกลิ่นอับชื้น
- ๑.๖ H๑๓ HEPA Filter ทำหน้าที่เก็บกักฝุ่นละออง อนุภาคขนาดเล็กได้ถึง ๐.๓ ไมครอน ประสิทธิภาพในการกรอง ๙๙.๙๙% หรือดีกว่า
- ๒) สามารถปรับความเร็วลมสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ฟุต/นาที
- ๓) ครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า ๑๑๘ ตารางเมตร
- ๔) สามารถปรับระดับแรงลมได้อย่างน้อย ๔ ระดับ พร้อมด้วยระบบ AUTO และ Night mode มี Remote ควบคุมจากระยะไกล และสามารถปรับระดับความเร็วลมแบบ manual ที่ตัวเครื่องได้
- ๕) รายงานคุณภาพอากาศด้วยจอแสดงผล PM ๒.๕ TVOC มีแถบสีแสดง Air Quality Index หรือดีกว่า
- ๖) มีระบบเตือนเมื่อถึงเวลาทำความสะอาดชุดกรองอากาศ
- ๗) มี WIFI สามารถใช้ Mobile application ในการติดตามและควบคุมได้
- ๘) มีระบบป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้าและตัดการทำงานของเครื่องเมื่อมีการเปิดฝาเครื่อง และระบบล็อกป้องกันการกดใช้งานหรือระบบ Children safe lock
- ๙) ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐-๒๔๐ V ๕๐-๖๐ Hz โดยไม่ต้องตัดแปลงอุปกรณ์
- ๑๐) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand (MIT)
- ๑๑) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการฟอกอากาศ ๙๙.๙๙%
- ๑๒) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม ๒(๖๕) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องฟอกอากาศ มาตรฐานเลขที่ มอก. ๖๐๓๓๕ เล่ม ๒(๖๕)-๒๕๖๔ หรือที่ดีกว่า

๕. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๕.๑ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
- ๕.๒ ในการเสนอราคา กำหนดยื่นราคาภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันยื่นเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้
- ๕.๓ กรณีพัสดุที่จัดซื้อ หรือส่งมอบในการจัดซื้อครั้งนี้ หากแม้ผู้ขาย/คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขาย-คู่สัญญาแสดงหรือการขึ้นทะเบียนฯ ด้วย (ถ้ามี) กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปราโมทย์ เปียธัญญา)

ผอ.สอน.บ้านคอกกระบือ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชพล ถาวรธิดา)

ผอ.รพ.สต.บ้านกำแพง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวธิดารัตน์ อินบางยาง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.สต.ตำบลเจ็ดริ้ว

๖. การรับประกัน

ต้องรับประกันคุณภาพการใช้งานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๗. ระยะเวลาส่งมอบของ

ผู้ขายต้องส่งมอบของ ภายใน ๖๐ วัน (หกสิบวัน) นับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ครุภัณฑ์ใดที่ต้องมีการติดตั้ง ผู้ขายจะต้องดำเนินการส่งมอบพร้อมติดตั้ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่กำหนด

๘. เกณฑ์ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จะพิจารณาตัดสินจากวงเงินรวม โดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไข เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผู้ชนะ e-Bidding

๙. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

โดยเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณจำนวน ๖๗๗,๖๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

โดยอ้างอิงราคากลางจาก บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ฉบับ เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ฉบับ เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ บัญชีรายการครุภัณฑ์สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ เดือนมกราคม ๒๕๖๘

๑๐. เงื่อนไขการชำระเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จะชำระเงินครั้งเดียวเมื่อผู้ขายส่งมอบสินค้าครบถ้วนตามสัญญา

๑๑. อัตราค่าปรับ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบของตามที่กำหนด ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาทั้งหมด นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

๑๒. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง


๑๒.๑ ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๒.๒ ระยะเวลาให้แก่ไข ซ่อมแซมให้ดีขึ้นกว่าเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายปราโมทย์ เปียธัญญา)

ผอ.สอ.บ้านคอกกระบือ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายรักษ์พล ถาวรธีรา)

ผอ.รพ.สต.บ้านกำแพง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวอริรัตน์ อินบางยาง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.สต.ตำบลเจ็ดริ้ว